



- Konstruktijām jāatbilst LVS EN 1991-1-4 vēja slodzei, atbilstoši novietojumam;
- Logi un durvis attēloti skatā no ārpusē;
- Vēršanās virziena apzīmējums atbilstoši EN 12519;
- Elementu gabarītu un daļījuma ass izmēri doti milimetros;
- Logi ar termiski izolētu alumīnija rāmju sistēmu Schüco AWS 75.SI+ vai jaunāku sistēmu, tehniski pamatoti pārāku;
- Logu furnitūra AvanTec SimplySmart;
- Pirmā stāva RC2 logu (L-1) vērtnes aprīkot ar nospiežamas pogas drošības rokturi;
- Loga (L-2) roktura dizainu skat attēlā
- 2. stāva bērnu istabas logs (L-3) ar «child lock», divu roku atvēršanas principa rokturi;
- Stikla pakete  $U_g \leq 0,6$  ( $W/m^2 \cdot K$ ), stikla paketes skaņas izolācija  $\geq 41$  dB;
- Stikla paketē izmantojami vismaz 14mm stikla distanceri  $\psi \leq 0,04$  ( $W/m^2 \cdot K$ );
- Durvis ar termiski izolētu alumīnija rāmju sistēmu Schüco AD UP 75 vai jaunāku sistēmu, tehniski pamatoti pārāku;
- Durvju aizvērējs (stainless steel optic) GEZE TS 5000 Ecline vai tehniski pārāku
- Logu, durvju rāmju krāsa DB-Iron Mica 703 iekšpusē un ārpusē (skatīt attēlā), pirms realizācijas krāsas paraugu saskaņot;
- Loga un durvju rokturu krāsa INOX vai Inox-look;
- Loga roktura augstums 850 līdz 1050 mm no tīrā grīdas līmeņa (OKFF) atbilstoši DIN 18040-2;
- Logs un durvju montāžu skatīt projekta pieslēguma detalizētos mezglos.

#### DIENVIDU FASĀDE

N.P.K.	MARĶĒJUMS	ELEMENTS	$U_w, U_D$ ( $W/m^2 \cdot K$ )	STĀVS ĒKĀ	ELEMENTU SKAITS	PLATUMS	AUGSTUMS	ELEMENTA LAUKUMS ( $m^2$ )	PAVISAM ( $m^2$ )
1	L-1	VERAMS/ATGĀŽAMS, DIN RS	0,89	1	1	1230	1480	1,82	1,82
2	L-2	VERAMS/ATGĀŽAMS, DIN RS	0,89	2	3	1230	1480	1,82	5,46
3	L-3	VERAMS/ATGĀŽAMS, DIN RS	0,89	2	1	1230	1480	1,82	1,82
4	BD-1	VERAMS/ATGĀŽAMS, DIN LS	0,91	2	1	1100	2000	2,2	2,2
5	D-1	VERAMS, DIN RS	1,1	1	1	1200	2200	2,64	2,64
$\Sigma$					7				13,94

#### ZIEMEĻU FASĀDE

N.P.K.	MARĶĒJUMS	ELEMENTS	$U_w, U_D$ ( $W/m^2 \cdot K$ )	STĀVS ĒKĀ	ELEMENTU SKAITS	PLATUMS	AUGSTUMS	ELEMENTA LAUKUMS ( $m^2$ )	PAVISAM ( $m^2$ )
1	L-4	NEVERAMS/VITRĪNA	0,88	1	1	3000	1000	3	3
$\Sigma$					1				3



Būvprojekta izstrādātājs:

**Nosaukums**

Būvkomersanta reģistrācijas:

**Numurs**

Objekta nosaukums:

**INDIVIDUALA DZĪVOJAMA MAJA**

Adrese, ja tāda piešķirta:

**Iela Nr., Pilsēta, Pasta LV-indeks**

Rasējuma nosaukums vai saturs:

**Stiklotās konstrukcijas. Logi, durvis.**

Marka un kārtas numurs:

**SK 01**

Mērogs

**Nav norādīts**

Rasējuma lapas izstrādātājs:

**vārds, uzvārds**

Daļas vadītājs:

**vārds, uzvārds**

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18  
"Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"